

Działdowo, dn. 20.11.2018r.

Krzysztof Kocięda "Meblolux"
ul. Grunwaldzka 40, 13-200 Działdowo
NIP: 5710001655

Wszyscy uczestnicy postępowania

Odpowiedzi na pytania Nr 1

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych?
Zamawiający dopuszcza zastosowania modułów monokrystalicznych jak i polikrystalicznych.
2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie mniejszej ilości modułów o większej mocy jednostkowej, z zachowaniem minimalnych mocy całkowitych poszczególnych instalacji?
Zamawiający dopuszcza zastosowanie mniejszej liczby modułów o większej mocy z zastrzeżeniem, iż moc poszczególnych instalacji nie może być mniejsza od podanych w zapytaniu ofertowym.

Krzysztof Kocięda

